

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации  
Н.В. Чернова

« 5 » 03 Суровикин 2020г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

к объекту социальной инфраструктуры

№ 30000170

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование  
1.2. Адрес объекта Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д.74  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3085,8 кв.м.  
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта 2009.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_.

#### Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Суровикино, МКОУ СОШ № 3  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ, д.74  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Суровикинский муниципальный район  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 404405 Суровикино, ул. Ленина, 64

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
Образование  
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте; на дому; дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость 560 ; вместимость 520 ; пропускная способность 650

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской общественный транспорт, остановка " школа № 3", наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
(описать\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

#### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение порогов, понижение бордюрного камня; устранение дефектов асфальтового покрытия; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины тротуара на территории объекта; увеличение ширины калитки (при наличии); нанесение контрастной маркировки на ступени;
2	Вход (входы) в здание	устранение порогов; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм; установка тактильной таблички с названием объекта; установка речевого информатора или звукового маяка; установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка кнопки вызова; нанесение контрастной маркировки на ступени;

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	устранение порогов; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия; установка направляющей тактильной плитки (на полу); приобретение переносного пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия;
5	Санитарно-гигиенические помещения	установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова; переоборудование санитарно-гигиенического помещения; переоборудование раковины (высота, установка поручня);
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для костылей, одежды и

	<p>тд.);</p> <p>установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла;</p> <p>переоборудование раковины (высота, установка поручня);</p> <p>переоборудование санитарно-гигиенического помещения;</p> <p>установка направляющей тактильной плитки (на полу);</p> <p>установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем;</p> <p>установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации;</p> <p>установка тактильных схем;</p> <p>приобретение переносного пандуса;</p> <p>установка тактильных пиктограмм;</p> <p>устранение порогов;</p> <p>установка кнопки вызова;</p> <p>устранение дефектов асфальтового покрытия;</p> <p>устранение порогов, понижение бордюрного камня;</p> <p>нанесение контрастной маркировки на ступени;</p> <p>установка речевого информатора или звукового маяка;</p> <p>установка тактильных указателей направления движения;</p> <p>установка тактильной таблички с названием объекта;</p> <p>увеличение ширины калитки (при наличии);</p> <p>увеличение ширины тротуара на территории объекта;</p>
--	---

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с с 01.01.2016 по 01.01.2020

(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения государственной программы Волгоградской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: С

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения *(требуется/не требуется)*:

Согласование Управляющего комитета школы; в сфере проектирования и строительства; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)